

## 社会消防服务机构标准化管理建设标准（电气防火检测专业）

序号	一级要素	二级要素	达标要求	标准分值	评分方式	评定结果
1	前期准备	项目合同	1、合同条款内容须有双方法人（法务）审核后签字盖章； 2、合同约定实施内容与现场实施内容必须一致；	2	抽检 5 份合同，不符合法定要求扣 1 分/每份；合同约定内容与检测报告内容不符扣 1 分/每份；扣完为止	
		实施方案	检测项目实施前，应制定检测方案，明确检测人员、分组情况、工作职责、工作流程以及注意事项； 2、根据不同业态制定检测日程（计划）表； 3、检测设备清单和检测设备校验报告。	2	抽查 5 个项目检测方案，不符合要求扣 1 分/每个，扣完为止	
		作业依据	1、电气防火检测依据必须充分、有效； 2、电气防火检测依据按照国标、行标、地标、团标顺序列举。	2	抽查 5 份检测方案，检测依据应充分、有效，出现废止标准或无关标准的，扣 1 分/每份，扣完为止	
		作业流程	1、现场检测必须严格按照甲乙双方认可的检测方案实施，应检必检；检测区域、位置、设备记录完整； 2、现场检测原始记录必须是纸质，书写工整清晰，如有错误只能杠改； 3、原始记录应有委托方签字确认。	3	抽检 5 份原始记录，记录不完整、缺少委托方签名确认的，扣 1 分/份，扣完为止	
		作业培训	建立人员培训制度并落实，保证人员知识更新符合检测机构需要，每年有完善的员工教育培训方案或计划； 1、技术培训计划。 2、电气检测安全培训计划。 3、检测仪器安全操作培训计划。 4、业务能力培训计划。	5	抽检机构人员教育培训记录，不符合扣 1 分/项，扣完为止	

序号	一级要素	二级要素	达标要求	标准分值	评分方式	评定结果
		作业防护	1、检测人员须按现场情况穿戴相应等级个人安全防护用品； 2、现场检测成员必须统一着装（穿戴安全防护用品），现场负责人承担安全员职责；	3	抽检机构个人安全防护用品是否齐全、定时更换有记录；现场实施前须有检测人员佩戴防护用具的影像；不符合每一项扣 1.5 分	
2	现场检查	技术交底	1、项目检测前须与甲方进行项目技术交底，应有记录； 2、项目检测进行须每日开班班会，应有记录。	2	抽查 5 个项目档案，缺少此项内容或内容不全的，扣 1 分/个，扣完为止	
		原始记录	1、根据开展检测项目的需要，须有较为完善的现场记录表式； 2、现场检测原始记录必须是纸质，书写工整清晰，如有错误只能杠改； 3、如实做好现场记录，每一项记录与现场实际检测设备、影像必须一致并编号； 4、原始记录最终由甲方相关人员签字确认；	4	抽查 5 个项目，现场检测记录不符合要求的，扣 1 分/个，扣完为止	
		情况反馈	1. 现场检测过程中发现的重大隐患必须实时反馈给甲方（书面或微信、短信记录）； 2. 现场检测时应由甲方相关人员全程监督配合，实时沟通和协调，现场检测完成后须由甲方项目负责人或现场配合人员在原始记录纸上签字确认； 3、现场检测疑难杂症的判定和处理，依次查阅国标，行标、地标、团标后给予； 4. 在现场检测过程中，当甲方有疑问或问题需要现场检测人员当场作出解释的，须有企业指定的现场负责人或主检答疑；	2	抽查 5 个项目，不符合要求的，扣 0.5 分/个，扣完为止	

序号	一级要素	二级要素	达标要求	标准分值	评分方式	评定结果
3	报告编制	报告内容	1、项目概况； 2、检测依据； 3、检测设备； 4、抽样情况； 5、检测结论。	2	抽查 5 份检测报告；不符合标准要求的，扣 0.5 分/份，扣完为止	
		报告审批	检测报告必须有主检、报告编制人、技术负责人签字，并加盖企业检测专用印章；	2	抽查 5 份检测报告；不符合标准要求的，扣 0.5 分/份，扣完为止	
		追溯管理	原始记录档案按要求至少保存 6 年（须有档案管理，存档可追溯）现场检测纸质原始记录，拍摄的 红外热成像图，数码照片等数据（可用优盘、或光盘）并做好保密管理。	3	现场抽查 5 个项目档案，档案不全扣 1 分/个，扣完为止	
4	报告提交	服务时间	服务时间须按双方签订的合同期限内严格执行	2	现场抽查 5 个项目档案，未按合同约定期限完成项目的扣 1 分/个，扣完为止；未按时完成，有甲方书面说明延时原因不扣分。	
		提交报告	检测机构审批完成后，检测报告须在双方签订的合同期限内提交委托方	2	抽查 5 个项目档案，无提交记录或超期未说明的扣 1 分/个，扣完为止	
		持续改进	每季度召开一次质量分析会，汇总分析项目实施过程中出现的问题，制定整改措施，提高服务能力。	3	抽查一年内质量分析会会议签到、会议记录和现场照片。不符合的，扣 1 分/次，扣完为止	
		后期服务	项目检测完毕并已提交检测报告后，可以定期对被检方进行后期服务跟踪	1	有后期服务制度和记录的得 1 分，没有不得分	
备注		本表为电气防火检测机构标准化管理专业评分表，总计 40 分				

